

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120002168.15

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

Fluchttüröffner als Teil eines elektrischen Verriegelungssystems für Türen in Rettungswegen:

Fluchttüröffner „**Modell 331U**“

der Firma

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt

mit den wesentlichen Anforderungen der

„Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR) – Fassung Dezember 1997-„

übereinstimmen.

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 120002168.10 des MPA NRW als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Aus funktionstechnischer Sicht bestehen keine Bedenken, die Fluchttüröffner und die zugehörigen Fallenschlösser auch an Feuerschutztüren zu verwenden. Die Feuerschutztüren werden im Brandfall von den Türschlössern sicher geschlossen gehalten. Hinsichtlich der Einbaus der Fluchttüröffner in Feuerschutztüren sind die Mitteilungen des deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, „Änderungen bei Feuerschutzabschlüsse“ zu beachten.

Dieses Prüfzertifikat dient nicht als bauaufsichtliche Verwendungsgenehmigung für ein komplettes elektr. Verriegelungssystem gemäß EltVTR. Es dient nur dem Nachweis der Eignung der o.a. Fluchttüröffner für ein solches Verriegelungssystem. Das Modell 331U ersetzt das bisherige Modell 331.

Dortmund, den 06.08.2004
Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter

