

Anschluss Schaltgerät - Motorriegel
gemäß gesondertem Schaltbild

Achtung:

Die Länge der Anschlußleitungen am Schaltgerät darf 100m nicht überschreiten.

Folgende Querschnitte sind zu verlegen:

0 - 40m = 0,75 mm² Cu

0 - 100m = 1,5 mm² Cu

Die Längen und Querschnittangaben sind unbedingt einzuhalten.

Auf richtigen Anschluß achten.

Bei falschem Anschluß keine Garantieleistungen.

Fritz Fuss GmbH&Co 72456 Albstadt 1	Bearb.	08.12.93	P.Ammann	Änd.	Tag Name	Gepr.	14.12.93	ENG	5514.12-94-10/D	Anschlußplan: 00	Schaltpult 5514/15-12 an Schaltgerät 5512.12	Blatt 1 von 1
		D00044	D00044									




Les lignes de branchement à l'appareil de commutation ne doivent pas dépasser une longueur de 100m.

Poser les sections suivantes:
 0 - 40m = 0,75 mm² Cu
 0 - 100m = 1,5 mm² Cu

Respecter absolument les indications fournies pour les longueurs et les diamètres.

Effectuer convenablement les branchements. Pas de garantie en cas d'erreur de branchement.

Attention:



The length of the connexion leads to the switching unit may not exceed 100mts.

Lay the following cross sections:
 0 - 40mts = 0,75 mm² Cu
 0 - 100mts = 1,5 mm² Cu

The lengths and cross-section specifications have to be complied with under all circumstances.

Ensure correct connexion.
 No warranty effective if wrongly connected.

WARNING

