Anschlußvariante : 1



Anschlußvariante : 2



Klemmen 2 + 4 und 5 + 9
müssen gebrückt werden !

Arbeitsstromtüröffner zur Dauer-
entriegelung mit Momentkontakt-
gabe => Schalter S6 Stellung I

Stromlaufplan Schaltpult 7200



Doppelte Rückmeldung (RR)

X = Ruhestromtüröffner
Y = Arbeitsstromtüröffner



Arbeitsstromtüröffner
Ruhestromtüröffner

S1 = OFF
S2 = OFF
S3 = OFF
} Schalter-stellungen



Doppelte Rückmeldung (RR)



Arbeitsstromtüröffner

S1 = OFF
S2 = OFF
S3 = OFF
} Schalter-stellungen



Einfache Rückmeldung (R)

X = Ruhestromtüröffner
Y = Arbeitsstromtüröffner



Arbeitsstromtüröffner
Ruhestromtüröffner

S1 = ON
S2 = OFF
S3 = ON
} Schalter-stellungen



Einfache Rückmeldung (R)



Arbeitsstromtüröffner

S1 = ON
S2 = OFF
S3 = ON
} Schalter-stellungen



Ohne Rückmeldung

X = Ruhestromtüröffner
Y = Arbeitsstromtüröffner



Arbeitsstromtüröffner
Ruhestromtüröffner

S1 = ON
S2 = ON
S3 = OFF
} Schalter-stellungen



Ohne Rückmeldung



Arbeitsstromtüröffner

S1 = ON
S2 = ON
S3 = OFF
} Schalter-stellungen



Fehlerhinweis:

1. Sicherung wird beim Betätigen des Tasters zerstört.
   Fehler: 1. Anschluß des Tasters S5 falsch.
   2. Schalter S6 befindet sich nicht in der richtigen Position.
2. LED - Anzeige falsch oder funktioniert nicht.
   Fehler: 1. Anschluß der Türöffnerrückmeldekontakte falsch.
   2. Dip - Schalter falsch eingestellt.
3. 8V Türöffner öffnet nicht richtig oder brummt.
   Fehler: Die Brücke zwischen den Klemmen 7 und 8 fehlt.
4. Momentenriegelung funktioniert nicht oder falsch.
   Fehler: Taster nicht oder falsch angeschlossen.

Hinweis für Arbeitsstromtüröffner:

Nur Arbeitsstromtüröffner mit eE verwenden !
Die Stromversorgung muß in ihrem Wert der Nennspannung des Türöffners entsprechen.
Anschluß von Türriegeln entsprechend.
Auf richtigen Anschluß achten.
Bei falschem Anschluß keine Garantieleistungen.

eff	Fritz Fuss GmbH&Co Kommanditg. a.Aktien	Bearb.	Tag	02.07.92	Änd.	Tag				Gepr.	Tag	26.01.93	Anschlußplan Schaltpult 7200-10 (-11, -12)	D00057	03	Blatt 1 von 1
			Name	Gärtner		Name					Name	Engerisser	7200.10-94-00			